

**Besøgsdato:**

16.04	2010
-------	------

**Besøgt af:** H. Jacobsen

Ejendom: 11470-02 Krusågade 35/Ingerslevgade 108

Adresse: Ingerslevgade 108

1550 København V

			Anlægstype		Fjernvarme								
<b>Kontrol af forbrug (evt målerbegrænsning:)</b>			Målnr.:	703148				Temp. F / R					
Dato:	16.04	2010	MWh	2.923	m <sup>3</sup>	56.648		77	35				
Dato:	22.09	2008	MWh	2.482	m <sup>3</sup>	47.069							
<b>Forbrug:</b>			MWh	441	m <sup>3</sup>	9.579							
<b>Stik</b>			Beregnet Dt: 39,6 °C		KBH = Min. 35° +/- 5°								
Fjernvarme - F - Temperatur målt / aflæst °C			77	/	77	°C	-tryk	5	bar				
Fjernvarme - R - Temperatur målt / aflæst °C			34	/	35	°C	-tryk	3,9	bar				
Dt / Dp			43	/	42	°C		1,1	bar				
Evt. reduceret tryk - F / R			-----		/		-----		bar				
Dp - anlæg			-----		/		-----		bar				
<b>Veksler</b>			<b>1</b>		<b>2</b>								
Temperaturstyring (indstill.) før / efter °C			-/-		-/-								
Fjernvarme - F - målt / aflæst - primær °C			77	/	78	/							
Fjernvarme - R - målt / aflæst - primær °C			41	/	43	/							
Evt. reduceret tryk bar			-----		/		-----		bar				
Centralvarmefvand - F - målt / aflæst °C			52	/	55*	/							
Centralvarmefvand - R - målt / aflæst °C			41	/	42	/							
<b>VVB-veksler rensat</b>			Dato		Ingen dokumentation i varmecentral								
<b>VVB-beholdere / Veksler</b>			Nr.		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>					
Vandtemp. - F - målt / aflæst - primær °C			77	/	78	/	/	/	/				
Vandtemp. - R - målt / aflæst - primær °C			/	/	29	/	/	/	/				
Brugsvandstemperatur målt / aflæst °C			55	/	54	/	/	/	/				
Cirkulationstemperatur målt / aflæst °C			47	/	48	/	/	/	/				
Temperaturstyring efterset			Ja										
<b>Udetemperatur, °C</b>			<b>8</b>	<b>Vind</b>		<b>Stille</b>							
<b>Blandeanlæg, sekundær side</b>			<b>1</b>	<b>A</b>	<b>2</b>	<b>B</b>	<b>3</b>	<b>C</b>	<b>4</b>				
Temperatur før blandesløjfe °C			77	/	78	/	/	/	/				
Fremløbstemperatur - målt / aflæst °C			52	/	55*	/	/	/	/				
Returløbstemperatur - målt / aflæst °C			41	/	42	/	/	/	/				
Natsækning			5	°C		Ja							
Vejrkomparator døgn / uge - ur			uge										
Temperaturkurve - hælningsgrad			1,75 + 4										
Temperatursækning Nat			23	-	5	-	-	-	-				
Temperatursækning Week-end			23	-	6	-	-	-	-				
<b>Notater</b>			<b>Stk.</b>	<b>Type</b>		<b>Størrelse</b>	<b>År</b>	<b>Nej</b>	<b>FJV</b>	<b>m3</b>	<b>Bemærkninger</b>		
Vejrkomparator			1	Recitherm 2000		Konstant: -							
Veksler(e)			1	Reci		m2	1997	VT60-3, 150kW			VB-måler		
Afluffer			1										
Pumper			2	Varme: Grundfos		Vand: Grundfos							
Delstrømsfilter			-										
Spædevandsanlæg				-									
Ekspansionsbeholder			1	OTTO HEAT		180 liter	1997						
Anlægstryk - bar			2,5										
Varmtvandsbeholder			1	Reci		1000 liter	1997	Lagdelling	°C	54	46	13	m3
Elektrolyse				Guldager									
Isolering mangler			Isolering generelt ok										
Rørmærkning mangler			Rørmærkning generelt ok										
<b>VB-måler: 9618 m3</b> <b>Varmtvandsbeholder type GE4N8 RUS-3</b> <b>Lille lækage på differencetrykregulator på retur fjernvarmen</b>													
Instrumentjustering = *			Termometre med fejlvisning mere end +/- 2 gr. justeres om muligt										
Defekte komponenter =			mærket "D"										