



**WORMSLEV
RIGTIGE RÅD**

- Rådgivende ingeniører
- BygningsDrift

Bernhard Bangs Allé 23
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 01 01
Fax 38 10 62 02
CVR-nr. 14 72 53 93
wormslev@wormslev.dk
www.wormslev.dk

E/F Krusågade 35
Krusågade 35, 1. tv.
1719 København V

18-01-2007
COH

Vort sagsnr. : BD-4725
Vedr.: Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108
Emne: Funktionskontrol af varmecentral.

Vedlagt fremsender vi checklisten med bemærkninger fra funktionskontrollen i varmecentralen den 17-01-2007.

Vi håber, at De vil have glæde af checklisten og at De vil kontakte mig, hvis den indeholder uklarheder eller De har spørgsmål eller forhold, som De ønsker yderligere belyst.

Med venlig hilsen
Wormslev
BygningsDrift A/S

Carl Ove Hansen
38146419
Mobil: 22647086
E-mail: coh@wormslev.dk



Besøgsdato: 17-01-2007

17-01-2007

CHECKLISTE

Ejendom: 4725 E/F Krusågade/Ingerslevsgade

Adresse: Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108

Besøgt af: Carl Ove Hansen

Kontrol af forbrug (måler nr. 9728268)									
Dato/kl:	17-1 07	/	12:00	MWh:	2130,807	m ³	39578,14	m ³ /VV	7120
Dato/kl:	14-12 06	/		MWh:	2098,771	m ³	38897,15	m ³ /VV	7054
Forbrug:				MWh:	32,0	Afkøling:	40,5	°C	
Stik									
Fjernvarme fremløb: Temperatur målt/aflæst °C		/	81			-tryk			4,1 bar
Fjernvarme returøb: Temperatur målt/aflæst °C		/	42			-tryk			3,6 bar
Dt / Dp		/	39	°C					0,5 bar
Eventuelt reduceret tryk, fremløb/retur, bar									
Dp, anlæg, bar									
Centralvarmeveksler					1				2
Fjernvarme frem målt/aflæst, primær °C		/	81						/
Fjernvarme retur målt/aflæst, primær °C		/	42						/
Statisk tryk Bar			2,4						/
Centralvarmevand, frem målt/aflæst °C		/	54						/
Centralvarmevand, retur målt/allæst °C		/	40						/
Varmeveksler renset dato									
Varmtvandsbeholdere, nr									
Vandtemperatur, frem målt/aflæst, primær °C		/	81		/		/		/
Vandtemperatur, retur målt/aflæst, primær °C		/	36		/		/		/
Brugsvandstemperatur målt/aflæst °C		/	57		/		/		/
Cirkulationstemperatur målt/aflæst °C		/	48		/		/		/
Temperaturstyring eftersat									
Udetemperatur, °C	6	Vind:	Stille	Jævn	X	Blæst			
Blandeanlæg, sekundær side									
Temperatur før blandesøjle °C		/	81		/		/		/
Fremløbstemperatur målt/aflæst °C		/	54		/		/		/
Returløbstemperatur målt/aflæst °C		/	40		/		/		/
Natsænkning °C			5						
Vejrkompensator døgn/uge ur	RECI 2000								
Temperaturkurve	1,75+4								
Temperatursænkning, fra - til Nat	23	-	5		-		-		-
Temperatursænkning, fra - til Week-end		-			-		-		-

Bemærkninger:

Varveksler: RECI VT 60-3 (1997) 150 kW

VVB: RECI GE 4x18 RUS-3, 1000 L, 56 kW

Lagdeling i beholder 56/50/28

Radiatorpumpe: Grundfos UPE 32-80, 1,8m³/h ved 2,7 mVS, 118 W

Varmtvands cirkulation: Grundfos UPS 25-60II (65W)

Vandmåler nr. KV 10760: 22236m³

El-måler nr. 847569: 021805 kWh

El-måler nr. 918196: 024974 kWh

Guldager Elektrolyse (nr. 010477) i drift.