



Ejerforeningen
V/ Michael Hafner
Ingerslevgade 108 st.
1705 København V.

Gentofte d. 1 Juli 2003

Vedr. Serviceaftale Anlæg 2097

Hermed fremsendes årsrapport over varmecentralen

Krusågade 35, 1719 København V.

Anlægget har i den forløbne periode kørt godt og problemfrit.

Afkøling er fin i gennemsnit fra 10/4 2002 – 4/4 2003 = 45,6 °C hvilket medfører bonus for god afkøling fra belysningsvæsnet.

Med venlig hilsen

Murer & VVS Kjeld Hansen ApS
VVS-Tekniker
Claus Hansen

DATO		AFLÆSNING				FJERNVARMEFORBRUG				BEMÆRKNINGER
md.	år	VAND		FJERNVARME		Periodens forbrug			Pr.dag	
		Koldt	Varmt	MWh	M3	MWh	M3	Afkøling	MWh	
		m3	m3					°C		
	10:04:02			1076,144	18729,15					
	10:05:02			1091,351	19003,38	15,207	274,2	47,69	0,507	
	03:06:02			1096,178	19125,18	4,827	121,8	34,08	0,201	
	01:07:02			1101,618	19243,74	5,440	118,6	39,46	0,194	
	09:08:02			1106,993	19394,23	5,375	150,5	30,72	0,138	
	05:09:02			1110,244	19487,44	3,251	93,2	30,00	0,120	
	07:10:02			1117,478	19649,98	7,234	162,5	38,28	0,226	
	04:11:02			1137,377	19994,35	19,899	344,4	49,69	0,711	
	04:12:02			1175,142	20451,14	37,765	456,8	71,10	1,259	
	17:01:03			1222,198	21353,42	47,056	902,3	44,85	1,069	påfyldt vand
	31:01:03			1237,795	21601,63	15,597	248,2	54,04	1,114	påfyldt vand
	03:03:03			1271,514	22102,84	33,719	501,2	57,86	1,088	
	04:04:03			1308,125	22739,85	36,611	637,0	49,43	1,144	påfyldt vand
	Gen. Snit					19,332	334,2	45,60	0,648	