



Fjerforeningen  
V/ Michael Hafner  
Ingerslevgade 108 st.  
1705 København V.

Gentofte d. 16 Juni 2004

Vedr. Serviceaftale Anlæg 2097

Hiermed fremsendes årsrapport over varmecentralen

Krusågade 35, 1719 København V.

Anlægget har i den forløbne periode kørt godt og problemfrit.

Afkøling er i gennemsnit fra 4/4 2003 -- 1/4 2004 -- 50.77 °C hvilket er en fin afkøling.

Med venlig hilsen

Murer & VVS Kjeld Hansen ApS  
VVS-Tekniker  
Claus Hansen

DATO md. år	AFLÆSNING				FJERNVARMEFORBRUG				BEMÆRKNINGER
	VAND		FJERNVARME		Periodens forbrug			Pr.dag	
	Koldt m3	Varmt m3	MWh	M3	MWh	M3	Afkøling °C	MWh	
04-04-03			1308,125	22739,85					
02-05-03			1320,114	22914,25	11,989	174,4	59,12	0,428	
02-08-03			1333,241	23222,24	13,127	308,0	38,85	0,423	
27-06-03			1337,772	23333,81	4,531	111,6	34,93	0,181	
01-08-03			1342,814	23490,51	5,042	158,7	27,67	0,144	
18-09-03			1349,814	23859,01	7,000	188,5	35,73	0,152	strømebrydelse
11-10-03			1378,861	24253,57	28,047	594,6	42,01	1,162	
01-11-03			1394,841	24612,14	15,780	358,8	37,85	0,751	
01-12-03			1311,418	24921,84	-83,225	309,7	-231,11	-2,774	
05-01-04			1434,240	25188,34	122,824	268,5	396,38	3,509	påfyldt vand
02-02-04			1470,912	25783,12	35,672	594,8	53,02	1,310	påfyldt vand
09-03-04			1509,520	26427,51	38,608	644,4	51,53	1,072	
01-04-04			1548,651	28941,64	35,131	514,1	65,48	1,701	
Gen. Snit					20,044	350,1	50,77	0,672	