

Aon Danmark A/S
Wildersgade 7
1408 Kbh. K
att Kim Kristensen

Holbæk d. 2003-05-23

Vedr: Ejendommen- Ingerslevsgade/Krusågade / Renovering !

Hr. Kim Kristensen !

I henhold til aftale fremsendes hoslagt anmodning om opgradering og sletning af forbehold for ovennævnte ejendom.

Ejendommen har gennemgået en renovering af hele kælderregionen, herunder etablering af omfangsdræn, samt berapning og præmning af sokkel. Kælderen har fået installeret ventilering i form af svanehalse på såvel gadeside som gårdside.

Desuagtet at den målbare tidshorizont for fugt i vægge, efter etablering af omfangsdræn er ca 8 – 10 mdr, kan vi meddele at fugtindholdet i vægge er reduceret i en sådan grad, at det må anses for tilfredsstillende. Kælderen har endvidere fået monteret kælderrum, hvor alt træværk er uden forbindelse til terrændæk.

Tagkonstruktionen er uden bemærkninger.

Renovering af underfacader, er ligeledes tilendebragt, og ejendommen må betegnes som særlig god.

Vi går ud fra at De kontakter ejendommen for nærmere.

Kontaktperson: arkitekt Thomas Sørensen tlf: dagtimer- 43 66 08 00.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen

