

Thomas Sørensen, AK83

Fra: jensenco [jensen@city.dk]

Sendt: 12. februar 2003 09:32

Til: bestyrelsen@ef1386.dk

Emne: Byggenotat

Til bestyrelsen ef 1386

Notat 3

Vi har i opgravningen kunne konstatere at regnsvandsbrønd på hjørnet at Krusågade og Ingerslevsgade ikke var tilsluttet kloaksystemet, men løb direkte i jorden. Den vil nu blive tilsluttet drænsystemet.

TKA Entreprise er anmodet om tilbud på sålbænk i gården, ligesåvel som sålbænke bliver etableret i forbindelse med de nye vindueshuller.

Tidshorizonten i byggeperioden ser ud til at holde.

"Tjavserne" har vi ladet ligge i nærheden af opgravningen, og indtil nu, har der ikke været problemer i den anledning.

Med venlig hilsen
Kurt