

Thomas Sørensen

Fra: "jensenco" <jensen@city.dk>
Til: <bestyrelsen@ef1386.dk>
Sendt: 20. februar 2003 08:37
Emne: Omfangsdræn m.m.

Til Bestyrelsen
Ingerslevsgade 108 m.fl.

Havdrup d. 2003-02-20

Byggenotat

I forbindelse med omfangsdrænet, har der været en besigtigelse af kælderen, og her kunnet konstatere at enkelte indervægge havde store sætningsrevner.

Vi har i henhold til aftale, anmodet TKA Entreprise om udbedring af sætningsrevnerne.

De største revner, vil blive forankret, og dernæst oppudset.

Formanden Kaj var orienteret om tilbagetrækning af den opmurede aflukning, således at profilen er identisk med vindueshullerne.

Herudover blev der bestemt, at sålbænkene skulle udføres i skiffer med vanddrille i siderne.

Status på omfangsdrænet blev besigtiget, og giver ikke anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen